



# Compte rendu de la sortie au Château d'eau de St Coutant (79120) le 27 septembre 2016

**Participants :** Olivier COLLON, Romain TURGNE, Olivier GERBAULT et son collaborateur Sébastien, Gilles TURGNE.

**Objectif de la sortie :** effectuer une expertise sur l'état du château d'eau.

Afin d'avoir un avis objectif sur l'état du château d'eau et les travaux à prévoir, nous avons fait appel à Olivier GERBAULT, professionnel des travaux en hauteur et en particulier des interventions sur les châteaux d'eau.

Contrairement aux craintes de certains membres du CDS79 qui s'interrogeaient sur la viabilité de la structure du château d'eau, après avoir fait la visite du château d'eau, Olivier Gerbault nous livre son expertise et nous informe qu'il n'y a pas de problème majeur.

Seulement de petits travaux à prévoir :

- Reprise de l'enduit sur le toit sur 3 mètres de diamètre environ
- Purge de la couronne extérieure
- Reprise de fixation de quelques échelles
- Passage au karcher du toit
- Pulvérisation d'un anti-mousse sur le toit
- Nettoyage à l'intérieur

La reprise des épaufrures de la couronne extérieure n'est pas nécessaire car il s'agit plus d'un problème esthétique que de solidité.



Photos :Gilles TURGNE



Photo : Olivier COLLON

L'ensemble de ces petits travaux sont réalisables sur un week-end.

Olivier GERBAULT nous propose de nous aider dans cette tâche et d'apporter le matériel spécifique nécessaire (Karcher avec rallonge haute pression, groupe électrogène...).

Une sortie travaux est donc proposée le week-end des 5 et 6 novembre.

Une convention devra être établie avec la municipalité de St COUTANT avant cette date pour nous permettre d'intervenir.

Pour le groupe, le secrétaire adjoint : Olivier COLLON